

Service émetteur : Délégation Départementale d'Ille-et-Vilaine
Département Santé-environnement

Date : Rennes, le 2 mars 2021

SMPEPCE

(0089)

Prélèvement	Type	Code	Nom	Prélevé le :	mercredi 17 février 2021 à 11h14
Installation	CAP	000040	RETENUE DE BEAUFORT (PONT D'ATELLE)	par :	STÉPHANE FLOHIC
Point de surveillance	P	000000063A3	RETENUE DE BEAUFORT (PONT D'ATELLE)	Type visite :	RS
Localisation exacte	ROBINET EXTERIEUR SUR CONDUITE			Motif :	CONTROLE SANITAIRE PREVU PAR L'ARRETE PREFECTORAL

Mesures in situ :	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure

ANALYSE PAR : Laboratoire d'Etude et de Recherche en Environnement et Santé (LERES) 3501

(15 avenue du Professeur Léon-Bernard - CS 74312 - 35 043 RENNES cedex Tél : 02 99 02 29 22)

Type d'analyse : RSAD (Code SISE : 00157700) Dossier : 21.508.1

	Résultats	Limites de qualité (1)	Références de qualité (2)
		inférieure	supérieure
DIVERS MICROPOLLUANTS ORGANIQUES			
Sulfonate de perfluorooctane	<0,005 µg/L		
OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.			
Nickel	2,5 µg/L		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

CONCLUSION SANITAIRE (Prélèvement 00151673)

Eau brute, avant traitement, conforme aux limites et références de qualité réglementaires en vigueur pour les paramètres analysés.

Pour le DGARS, et par délégation
l'Ingénieur du Génie Sanitaire

signé

Benôit CHAMPENOIS